

HYGROVENT

RÉPARTITION DES COMPOSANTS DES INTÉRIEURS DES LOGEMENTS

Configuration du système HYGROVENT Type A

Typologie	ENTRÉES D'AIR		BOUCHES D'EXTRACTION				
	Séjour	Par chambre	Cuisine	Salle de Bains	WC unique	WC multiples	Salle d'eau supplémentaire
F1 (WC commun avec SdB)	M30 x 2	-	C-B 1-2	C-B 1-2	-	-	C-B 1-2
F1 (WC séparé)	M30 x 2	-	C-B 1-2	C-B 1-2	W	W	C-B 1-2
F2 (WC commun avec SdB)	M30	M45	C-B 2-3	C-B 2-3	-	-	C-B 2-3
F2 (WC séparé)	M30	M45	C-B 2-3	C-B 1-2	W	W	C-B 1-2
F3 (WC commun avec SdB)	M45	M30	C3-4 B3+	C3-4 B3+	-	-	C-B 1-2
F3 (WC séparé)	M45	M30	C3-4 B3+	C-B 2-3	W	W	C-B 1-2
F4 (WC séparé)	M45	M45	C4+	C3-4 B3+	W	W	C-B 1-2
F5	M45	M45	C4+	C3-4 B3+	W	W	C-B 1-2
F6	M45 x 2	M45	C4+	SDB n°1 : C3-4 B3+ SDB n°2 : C-B 2-3	W	W	C-B 1-2
F7 et +	M45 + M30	M30	C4+	SDB n°1 : C3-4 B3+ SDB n°2 : C3-4 B3+	W	W	C-B 1-2

Configuration du système HYGROVENT Type B

Typologie	ENTRÉES D'AIR		BOUCHES D'EXTRACTION				
	Séjour	Par chambre	Cuisine	Salle de Bains	WC unique	WC multiples	Salle d'eau supplémentaire
F1 (WC commun avec SdB)	M30 x 2	-	C-B 1-2	C-B 1-2	-	-	C-B 1-2
F1 (WC séparé)	M30 x 2	-	C-B 1-2	C-B 1-2	W	W	C-B 1-2
F2 (WC commun avec SdB)	ACOUSTICA HY	ACOUSTICA HY	C-B 2-3	C-B 2-3	-	-	C-B 2-3
F2 (WC séparé)	ACOUSTICA HY	ACOUSTICA HY	C-B 2-3	C-B 1-2	W	W	C-B 1-2
F3 (WC commun avec SdB)	ACOUSTICA HY	ACOUSTICA HY	C3-4 B3+	C3-4 B3+	-	-	C-B 1-2
F3 (WC séparé)	ACOUSTICA HY	ACOUSTICA HY	C3-4 B3+	C-B 2-3	W	W	C-B 1-2
F4 (WC séparé)	ACOUSTICA HY	ACOUSTICA HY	C3-4 B3+	C3-4 B3+	W	W	C-B 1-2
F5	ACOUSTICA HY	ACOUSTICA HY	C4+	C3-4 B3+	W	W	C-B 1-2
F6	ACOUSTICA HY x 2	ACOUSTICA HY	C4+	SDB n°1 : C3-4 B3+ SDB n°2 : C-B 1-2	W	W	C-B 1-2
F7 et +	ACOUSTICA HY x 2	ACOUSTICA HY	C4+	SDB n°1 : C3-4 B3+ SDB n°2 : C-B 2-3	W	W	C-B 1-2